

- Ao utilizar isolador pilar, acrescentar o P na descrição da estrutura;
- Considerando que o isolador pilar possui uma resistência a flexão de 400 daN, nos circuitos horizontais (com cruzeta) é desnecessário o uso das estruturas tipo 2 (N2, M2 ou B2);
- Para as estruturas tipo N1 e N2 os vãos não devem ultrapassar 120 m.



