

<b>Logo da Coop.</b>	<b>FPD 036.04.04 PLANILHA DE OBSERVAÇÃO DE TAREFAS</b>
----------------------	--

<b>Dados da Ocorrência</b>		
<input type="checkbox"/> Equipe de Construção e Manutenção	<input type="checkbox"/> Equipe de Limpeza de Faixa	
<input type="checkbox"/> Equipe de Rede Aérea Energizada	<input type="checkbox"/> Equipe de Atendimento de Emergência	
<input type="checkbox"/> Equipe (Própria)	<input type="checkbox"/> Equipe Contratada	Nome da Empresa:
Descrição da Atividade:		
Data:	Local da Inspeção:	APR n.:
Placa/Veículo:	Ano/fabricação:	
Móvel:		
Início da Inspeção:	Término da Inspeção:	
Tarefa(s) Executada(s)		

Item	Descrição da Observação	S	N	NO	N/A
1	Transporte de pessoal realizado de acordo com as normas de trânsito				
2	Veículo estacionado/sinalizado de acordo com as normas de trânsito/segurança				
3	Utilização de calço no veículo (active ou declive)				
4	Todos estão devidamente uniformizados				
5	Todos os eletricitas possuem calçados de segurança				
6	Todos estão de capacetes p/eletricitas com jugular				
7	Todos estão utilizando luvas de raspa				
8	Todos da equipe estão utilizando óculos de proteção				
9	Utilização de mangas isolantes (Linha Viva)				
10	Utilização de luvas isolantes				
11	Utilização de calça motosserrista, protetor auricular e protetor facial				
12	Todos os eletricitas estão sem adornos pessoais				
13	Sinalização e isolamento do local de trabalho				
14	A APR está preenchida				
15	A APR está preenchida corretamente				
16	Planejamento da tarefa pela equipe no local de execução				
17	Todos os componentes estão aptos a realizar a tarefa				
18	Todos os equipamentos e ferramentas estão disponíveis no veículo				
19	O eletricista verificou o estado de conservação das trepas (para poste de madeira e concreto)				
20	Verificação do estado de conservação do poste de concreto (visual)				
21	Verificação do estado de conservação do poste de madeira (martelo ponta e pá)				
22	A linha de vida foi instalada corretamente				
23	Correta utilização do cinto paraquedista, talabarte e trava-quedas				
24	Utilização de cinto paraquedista por eletricista no solo				
25	Eletricista ao solo acompanhou a tarefa do eletricista em altura				
26	Carretilha dupla ação instalada corretamente				
27	Inclusão/exclusão do religamento automático				
28	O eletricista que irá desenergizar a rede está utilizando todos os EPI's e EPC's				
29	Amarração da escada realizada do solo				
30	Posicionamento do eletricista, sem encostar no aterramento temporário				
31	Utilização de tapete isolante de maneira adequada				
32	Verificação dos elos-fusíveis para utilização de loadbuster				
33	Abertura das chaves efetuadas na seqüência correta				
34	Retirada de punho(s) da(s) chave(s) fusível(is)				
35	Correta utilização da vara de manobra				
36	Abertura do grampo de linha viva (GLV) com bastão de manobra				
37	Verificação do funcionamento do detector de tensão antes e após sua utilização				
38	Manter distância segura da rede energizada				
39	Teste de ausência de tensão na MT				
40	Teste de ausência de tensão na BT				
41	Colocação de aterramento temporário na MT				
42	Colocação de aterramento temporário na BT				
43	Instalação de coberturas flexíveis/rígidas na rede e em quantidade suficiente				
44	Instalação da placa de aviso "NÃO LIGAR HOMENS NA REDE"				
45	Manobras de desenergização efetuadas conforme autorização do COD				
46	Aterramento temporário do guindauto				
47	Utilização dos EPI's e EPC's pelo operador do guindauto				
48	Utilização de sapatas auxiliares (madeira) ao patolar o guindauto				
49	Movimentação de carga(s) realizada com segurança				
50	Orientar a permanência de terceiros fora da área demarcada/sinalizada				
51	Houve comunicação entre os responsáveis e o COD após o término da tarefa liberando a energização				

<b>Logo da Coop.</b>	<b>FPD 036.04.04 PLANILHA DE OBSERVAÇÃO DE TAREFAS</b>
----------------------	--

Item	Descrição da Observação	S	N	NO	N/A
52	O eletricista que irá energizar a rede está utilizando todos os EPI's e EPC's				
53	Retirada dos aterramentos temporários de MT e BT				
54	Retirada da placa de aviso "NÃO LIGAR HOMENS NA REDE"				
55	Fechamento das chaves na sequência correta				
56	Equipamentos e ferramentas recolhidos, limpos e acondicionados adequadamente				
57	Manobras de reenergização efetuadas conforme autorização do COD				
58	Local de realização da (s) tarefa (s) foi deixado em ordem				

TAREFAS EXECUTADAS NA CAIXA DE MEDIÇÃO					
Item	Descrição da Observação	S	N	NO	N/A
1					
2					
3	Utilização de capacete com jugular				
4	Utilização de protetor facial				
5	Utilização de óculos de proteção				
6	Utilização de luvas isolantes BT				
7	Utilização de chaves de fenda com haste e cabo isolados				
8	Utilização de alicates isolados				
9	Utilização de volt amperímetro para identificação dos condutores energizados/desenergizados				
10	Utilização de tubos/fitas isolantes para isolamento dos condutores energizados				
11	Equipamentos e ferramentas recolhidos, limpos e acondicionados adequadamente				

<b>Legenda:</b>	<b>S = Sim</b>	<b>N = Não</b>	<b>NO = Não observado</b>	<b>N/A = Não aplicável a tarefa</b>
-----------------	----------------	----------------	---------------------------	-------------------------------------

Utilize este espaço para anotar o item de segurança e o nome dos eletricistas que deixaram de observa-los e também para anotar observações que julgar necessário para o aprimoramento da segurança no desenvolvimento das tarefas.

Item	Nome do Eletricista

Observações

<b>Assinatura do líder da atividade:</b>
Nome Completo:
Assinatura:

<b>Assinatura dos membros da equipe</b>	
Nome Completo:	Assinatura:

<b>Assinatura do Líder do Setor</b>	<b>Assinatura do Responsável pela Inspeção</b>
Nome:	Nome Completo:
Assinatura:	Assinatura:
Data:	