

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 009.01.03Folha:
1/3**INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: P1 E P2**Emissão:
08/03/2006Revisão:
06/02/2007

Atividades	Competência	Riscos	Controles
Seguir regras básicas do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Eletricista		
Passo 01: Executar os passos 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>	Igual aos passos de 01 a 09 do <u>POPD 001.01.03.</u>
Passo 02: Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.	Eletricista	Verificação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.
Passo 03: Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do do <u>POPD 002.01.10 Operação com guindauto.</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>	Igual aos passos de 01 a 08 do <u>POPD 002.01.10.</u>
Passo 04: Verificar o padrão de estruturas e o distanciamento entre os isoladores.	Eletricista	Verificação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.
Passo 05: Separar os pinos adequados para a fixação do isolador pilar e pegar os isoladores pilares adequados.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.
Passo 06: Fixar os pinos nos isoladores pilar.	Eletricista	Lesão muscular.	Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 009.01.03

Folha:
2/3

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: P1 E P2

Emissão:
08/03/2006

Revisão:
06/02/2007

Atividades

Competência

Riscos

Controles



Passo 07:
Instalar o 1º, 2º e 3º isolador pilar, na furação adequada conforme distanciamento padrão.



Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 009.01.03

Folha:
3/3

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: P1 E P2

Emissão:
08/03/2006

Revisão:
06/02/2007

Atividades

Competência

Riscos

Controles



Passo 08:
Instalar o poste, conforme *POPD 006.01.01 Instalação de poste com guindauto.*

Igual ao *POPD 006.01.01.*

Igual ao *POPD 006.01.01.*

Igual ao *POPD 006.01.01.*

Passo 09:
Executar os passos 24 a 27 do *POPD 001.01.03 Diretriz do electricista.*

Igual aos passos de 24 a 27 do *POPD 001.01.03.*

Igual aos passos de 24 a 27 do *POPD 001.01.03.*

Igual aos passos de 24 a 27 do *POPD 001.01.03.*