


SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ANTIBALANÇO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.	Eletricista.			Utilizar este procedimento para substituição de braço antibalanco em estrutura CE1A.	 CE1A
Passo 01 Verificar na Ordem de Serviço qual a estrutura a ser reparada.	Eletricista.	Informação incorreta.	Certificar-se da correta identificação da estrutura.		
Passo 02 Executar os passos 01 a 16 do POPD 001.01.03 - Diretriz do eletricista.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 01 a 16 do POPD 001.01.03.		
Passo 03 Posicionar-se para substituir o componente danificado de acordo com a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricista. Lesão muscular.	Utilizar sistema anti-queda. Adotar técnica e postura correta para execução da tarefa.		
Passo 04 Subir ferramentas, materiais e equipamentos necessários para a execução da tarefa pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.	Eletricista.	Queda de ferramentas, materiais, equipamentos.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ANTIBALANÇO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
<p>Passo 05 Soltar o braço antibalanço do espaçador losangular.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 06 Remover o braço antibalanço danificado do poste.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 07 Instalar o novo braço no poste.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 08 Fixar o braço antibalanço novo no espaçador losangular.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Adotar técnicas e postura correta para a execução da tarefa.		
<p>Passo 09 Descer ferramentas, materiais e equipamentos pelo conjunto de içamento ou corda de serviço.</p>	Eletricista.	Lesão muscular.	Amarrar firmemente ferramentas, materiais e equipamentos. Ao utilizar balde de lona, acondicionar de forma adequada os materiais e ferramentas.		

SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ANTIBALANÇO

Atividades	Competência	Riscos	Controles	Observação	Figura
Passo 10 Descer do poste com o auxílio de trepas ou escada observando a OTD 001.01.07 Escalada de postes.	Eletricista.	Queda do eletricista.	Utilizar sistema anti-queda.		
Passo 11 Executar os passos 21 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.	Igual aos passos de 21 a 27 do POPD 001.01.03.		