

**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO**Número:
POPD 009.01.06Folha:
1/2**INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: UP1 e UP2**Emissão:
08/03/2006Revisão:
06/02/2007**Atividades****Competência****Riscos****Controles**

Seguir regras básicas do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Eletricista

Passo 01:
Executar os passos 01 a 09 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.Igual aos passos de 01 a 09 do POPD 001.01.03.

Passo 02:
Verificar no projeto qual a estrutura a ser instalada.

Eletricista

Verificação incorreta.

Certificar-se da correta identificação da estrutura.

Passo 03:
Elevar o poste para a montagem da estrutura conforme os passos de 01 a 08 do do POPD 002.01.10 Operação com quindauto.

Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.Igual aos passos de 01 a 08 do POPD 002.01.10.

Passo 04:
Prender o pino no isolador pilar.



Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas de postura correta para execução da tarefa.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - DISTRIBUIÇÃO

Número:
POPD 009.01.06

Folha:
2/2

INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS: UP1 e UP2

Emissão:
08/03/2006

Revisão:
06/02/2007

Atividades

Competência

Riscos

Controles

Passo 05:
Instalar o conjunto (pino e isolador pilar) no poste.



Nota: Na instalação de estruturas UP1 e UP2 as montagens são idênticas, o que muda é a amarração do condutor no isolador pilar.

Eletricista

Lesão muscular.

Adotar técnicas de postura correta para execução da tarefa.

Passo 06:
Instalar o poste, conforme POPD 006.01.01 Instalação de poste com quindauto.

Igual ao POPD 006.01.01

Igual ao POPD 006.01.01.

Igual ao POPD 006.01.01.

Passo 07:
Executar os passos 24 a 27 do POPD 001.01.03 Diretriz do eletricista.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.

Igual aos passos de 24 a 27 do POPD 001.01.03.